# Wasserwerte der Wasserversorgungsanlage St. Leonhard-Ruprechtshofen

| Parameter | Ortsnetz Ruprechtshofen | Brunnen Lasserthal | Ortsnetz Brunnwiesen-Grabenegg | WVA Bergland (Ortsnetz Bergland) |
|---|---|---|---|---|
| Nitrat (mg/l) (Grenzwert 50,0) | 22,0 | 28,0 | 12,0 | 21,0 |
| pH-Wert (Richtwert 6,5 - 9,5) | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| Gesamthärte (Grad deutsche Härte °dH) | 19,8 | 25,2 | 16,6 | 19,3 |
| Karbonathärte (Grad deutsche Härte °dH) | 16,5 | 21,3 | 13,9 | 15,5 |
| Chlorid (mg/l) (Richtwert 200) | 13,0 | 14,0 | 8,3 | 11,0 |
| Sulfat (mg/l) (Richtwert 250) | 44,0 | 48,0 | 58,0 | 57,0 |
| Calcium (mg/l) (Richtwert 400) | 96,0 | 130,0 | 85,0 | 95,0 |
| Magnesium (mg/l) (Richtwert 150) | 28,0 | 32,0 | 20,0 | 26,0 |
| Kalium (mg/l) (Richtwert 50) | 3,2 | 1,6 | 1,5 | 1,1 |
| Natrium (mg/l) (Richtwert 200) | 8,0 | 8,3 | 4,9 | 5,6 |
| Datenquelle: | Inspektionsbericht vom 25.11.2025 (Probenahme vom 09.09.2025) | Inspektionsbericht vom 25.11.2025 (Probenahme vom 09.09.2025) | Inspektionsbericht vom 26.11.2025 (Probenahme vom 22.09.2025) | Inspektionsbericht vom 28.05.2025 (Probenahme vom 25.03.2025) |